

Data de Publicação: 18/08/2025

Identificação Conta	
Conta: Prefeitura Municipal de Aripuanã	CPF/CNPJ: 03.507.498/0001-71
Endereço: Av. São Francisco de Assis,128 - Centro - Aripuanã - Mato Grosso - CEP: 78325-000	Proposta Comercial: 4379/2025.1
Conta Relacionada: Daiane Santos	Telefone: 31 9209-0726
Amostra Id: 496072 - Efluente - Item 5 - Saída da ETE	
Matriz: Efluente	
Data Coleta: 06/08/2025	Data Recebimento: 08/08/2025
Localização GPS: 10°10'21"W 59°26'4"W	Tipo de Amostragem (Simples/Composta): Simples
Técnico de Amostragem: Daiane dos Santos	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Ensolarado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,10	Desvios das Condições Especificadas: Prazo excedido de análises.

Legislação: Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes Totais	UFC/100mL	1,00	5,00 x 10 ⁶	SMWW 9222 B	-	08/08/2025
DBO	mg/L	1,76	142,00	SMWW 5210-B	-	08/08/2025
DQO	mg/L	6,30	299,00	SMWW 5220-D	-	08/08/2025
Escherichia coli	UFC/100mL	1,00	5,00 x 10 ⁶	SMWW 9222 B	-	08/08/2025
Fósforo Total	mg P/L	0,018	8,767	SMWW 3120B	-	13/08/2025
Materiais Flutuantes e Visíveis	-	-	Visualmente Ausentes	IT-LAB-220	Visualmente Ausentes	08/08/2025
Nitrogênio Amoniacal	mg N-NH3/L	4,66	20,00	SMWW 4500-NH ₃ C	≤ 20	13/08/2025
Óleos e Graxas	mg/L	11,0	< 11,0	SMWW 5520-D	-	14/08/2025
Sólidos Sedimentáveis	ml/L.H	0,1	0,4	SMWW 2540-F	≤ 1	08/08/2025
Sólidos Totais	mg/L	36,3	748,0	SMWW 2540-B	-	11/08/2025
Sólidos Totais Fixos	mg/L	21,7	210,0	SMWW 2540-E	-	11/08/2025
Sólidos Totais Voláteis	mg/L	21,7	538,0	SMWW 2540-E	-	11/08/2025

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/2



Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital



Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões especificados na Resolução do CONAMA Nº 430, de 13 de março de 2011.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas

- No recebimento da amostra constatou-se que pelo menos um ensaio estava com prazo para início da realização da análise excedido. Esse desvio pode ou não impactar no(s) resultado(s) do(s) ensaio(s). A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.
- Coliformes Totais
- Escherichia coli

Chave de Validação: 1ddae5dae94a4248974e575910e4646a

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Data de Publicação: 18/08/2025

Identificação Conta	
Conta: Prefeitura Municipal de Aripuanã	CPF/CNPJ: 03.507.498/0001-71
Endereço: Av. São Francisco de Assis,128 - Centro - Aripuanã - Mato Grosso - CEP: 78325-000	Proposta Comercial: 4379/2025.1
Conta Relacionada: Daiane Santos	Telefone: 31 9209-0726
Amostra Id: 496072 - Efluente - Item 5 - Saída da ETE	
Matriz: Efluente	
Data Coleta: 06/08/2025	Data Recebimento: 08/08/2025
Localização GPS: 10°10'21"W 59°26'4"W	Tipo de Amostragem (Simples/Composta): Simples
Técnico de Amostragem: Daiane dos Santos	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Ensolarado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 2,10	Desvios das Condições Especificadas: Prazo excedido de análises.

Legislação: Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011.

Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Eficiência de Remoção de DBO	%	0,01	67,90	Cálculo	-	18/08/2025
pH	-	2-12	8,50	SMWW 4500-H+ B	5 a 9	08/08/2025

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões especificados na Resolução do CONAMA Nº 430, de 13 de março de 2011.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas
• No recebimento da amostra constatou-se que pelo menos um ensaio estava com prazo para início da realização da análise excedido. Esse desvio pode ou não impactar no(s) resultado(s) do(s) ensaio(s). A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.


- Coliformes Totais
- Escherichia coli

Chave de Validação: 1ddae5dae94a4248974e575910e4646a

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital



Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital