

Data de Publicação: 17/09/2024

Identificação Conta	
Conta: Prefeitura Municipal de Aripuanã	CPF/CNPJ: 03.507.498/0001-71
Endereço: Av. São Francisco de Assis,128 - Centro - Aripuanã - Mato Grosso - CEP: 78325-000	Proposta Comercial: 2361/2024.1

Amostra Id: 449485 - Água Superficial - Monitoramento Trimestral - Captação ETA Planalto	
Matriz: Água Superficial	
Data Coleta: 09/09/2024	Data Recebimento: 11/09/2024
Localização GPS: - 10°12'21" -59°27'37"	Técnico de Amostragem: Daiane
Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente	Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 16,80
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	

Legislação: Resolução CONAMA nº 357 de 17 março de 2005 - Águas Doces - Classe 2

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cianobactérias	cel/mL	1	57	SMWW 10200 C, D, E, F	≤ 50000	11/09/2024

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem todos os padrões especificados na Resolução do CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, para água doce Classe II. A amostra apresentou: 20 cel/mL de Pseudoanabaena sp., 12 cel/mL Planktothrix sp. e 25 cel/mL Microcystis sp..

Notas
LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. - Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. - É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). (*) Serviço subcontratado. - A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas
No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/2

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Chave de Validação: f1e2f567a4214ef18679a20cfd28816a

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

