

Data de Publicação: 20/12/2024

Identificação Conta	
Conta: Prefeitura Municipal de Aripuanã	CPF/CNPJ: 03.507.498/0001-71
Endereço: Av. São Francisco de Assis,128 - Centro - Aripuanã - Mato Grosso - CEP: 78325-000	Proposta Comercial: 2361/2024.1

Amostra Id: 460560 - Água Superficial - Monitoramento Trimestral - Captação ETA - Planalto	
Matriz: Água Superficial	
Data Coleta: 04/12/2024	Data Recebimento: 06/12/2024
Localização GPS: 10°12'21" 59°27'37"	Técnico de Amostragem: Daiane dos Santos
Responsável pelo Acompanhamento: Maycon Dantas	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Ensolarado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Desvios das Condições Especificadas: Prazo excedido de análises.	

Legislação: Resolução CONAMA nº 357 de 17 março de 2005 - Águas Doces - Classe 2

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cianobactérias	cel/mL	1	72	SMWW 10200 C, D, E, F	≤ 50000	06/12/2024

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem todos os padrões especificados na Resolução do CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, para água doce Classe II. A amostra apresentou: 20 cel/mL de Anabaena sp., e 52 cel/mL Microcystis sp..

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Chave de Validação: 69890cc3b6114e75ac0071c4b353e821
--

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com .
--