

Data de Publicação: 21/03/2025

Identificação Conta	
Conta: Prefeitura Municipal de Aripuanã	CPF/CNPJ: 03.507.498/0001-71
Endereço: Av. São Francisco de Assis,128 - Centro - Aripuanã - Mato Grosso - CEP: 78325-000	Proposta Comercial: 2361/2024.1

Amostra Id: 478867 - Água Superficial - Monitoramento Trimestral - Captação da ETA Planalto	
Matriz: Água Superficial	
Data Coleta: 11/03/2025	Data Recebimento: 13/03/2025
Localização GPS: -10°12'20"S -58°27'37"W	Técnico de Amostragem: Daiane dos Santos
Responsável pelo Acompanhamento: Elionai da Cruz	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Ensolarado
Chuva nas últimas 24 horas : Sim	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente

Legislação: Resolução CONAMA nº 357 de 17 março de 2005 - Águas Doces - Classe 2

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cianobactérias	cel/mL	1	47	SMWW 10200 C, D, E, F	≤ 50000	13/03/2025

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem todos os padrões especificados na Resolução do CONAMA N° 357, de 17 de março de 2005, para água doce Classe 2. A amostra apresentou: 29 cel/mL de Oscillatoriales sp. e 18 cel/mL Microcystis sp..

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Motivo da Revisão
Alteração dos dados da amostra.
Chave de Validação: a623481e552f4833aa4719c62fa33cd8

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud .
--