

Data de Publicação: 22/04/2026

Identificação Conta	
<b>Conta:</b> Prefeitura Municipal de Aripuanã	<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.498/0001-71
<b>Endereço:</b> Av. São Francisco de Assis,128 - Centro - Aripuanã - Mato Grosso - CEP: 78325-000	<b>Proposta Comercial:</b> 4379/2025.1
<b>Conta Relacionada:</b> Daiane Santos	<b>Telefone:</b> 31 9209-0726


Amostra Id: 558991 - Água Potável - Item 3 - Saída ETA Centro	
<b>Matriz:</b> Água	
<b>Data Coleta:</b> 14/04/2026	<b>Data Recebimento:</b> 16/04/2026
<b>Cloro Residual Livre:</b> 2,45mgCl <sub>2</sub> /L	<b>Localização GPS:</b> 10°10'30"S 59°26'41"W
<b>Técnico de Amostragem:</b> Daiane dos Santos	<b>Responsável pelo Acompanhamento:</b> Luciano dos Santos
<b>Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado):</b> Nublado	<b>Chuva nas últimas 24 horas :</b> Sim
<b>Responsável pela amostragem (Control/Cliente):</b> Cliente	<b>Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora:</b> 21,40
<b>Desvios das Condições Especificadas:</b> Prazo excedido de análises e Temperatura de recebimento acima dos padrões.	

**Legislação:** Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021\_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	16/04/2026
Cor Aparente	U.C.	0,91	3,60	SMWW 2120E	≤ 15	16/04/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	16/04/2026
Turbidez	NTU	0,42	1,18	SMWW 2130B	≤ 5	16/04/2026

**Declaração de conformidade**  
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LEGENDA: LQ:</b> Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.</li> <li>• <b>Plano de amostragem:</b> Responsabilidade Cliente.</li> <li>• Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.</li> <li>• É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.</li> <li>• <b>Referências metodológicas:</b> Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).</li> <li>• (*) Serviço subcontratado.</li> <li>• A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.</li> </ul>

**Desvio das Condições Especificadas**


- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

**Desvio das Condições Especificadas**

- No recebimento da amostra constatou-se que pelo menos um ensaio estava com prazo para início da realização da análise excedido. Esse desvio pode ou não impactar no(s) resultado(s) do(s) ensaio(s). A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.
- Coliformes Totais (100 mL)
- Cor Aparente
- Escherichia coli (100 mL)
- Turbidez

**Chave de Validação: 202f443ea3b44efcb1d6a3920d4c31b4**

A validação deste documento pode ser realizada em: [controlanalises.mylimsportal.cloud](https://controlanalises.mylimsportal.cloud).



Data de Publicação: 22/04/2026

Identificação Conta	
Conta: Prefeitura Municipal de Aripuanã	CPF/CNPJ: 03.507.498/0001-71
Endereço: Av. São Francisco de Assis,128 - Centro - Aripuanã - Mato Grosso - CEP: 78325-000	Proposta Comercial: 4379/2025.1
Conta Relacionada: Daiane Santos	Telefone: 31 9209-0726

Amostra Id: 558991 - Água Potável - Item 3 - Saída ETA Centro	
Matriz: Água	
Data Coleta: 14/04/2026	Data Recebimento: 16/04/2026
Cloro Residual Livre: 2,45mgCl <sub>2</sub> /L	Localização GPS: 10°10'30"S 59°26'41"W
Técnico de Amostragem: Daiane dos Santos	Responsável pelo Acompanhamento: Luciano dos Santos
Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado	Chuva nas últimas 24 horas : Sim
Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente	Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 21,40
Desvios das Condições Especificadas: Prazo excedido de análises e Temperatura de recebimento acima dos padrões.	


**Legislação:** Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021\_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
pH	-	2-12	4,95	SMWW 4500-H+ B	-	16/04/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LEGENDA: LQ:</b> Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.</li> <li>• <b>Plano de amostragem:</b> Responsabilidade Cliente.</li> <li>• Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.</li> <li>• É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.</li> <li>• <b>Referências metodológicas:</b> Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).</li> <li>• (*) Serviço subcontratado.</li> <li>• A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.</li> </ul>

Desvio das Condições Especificadas

- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

#### Desvio das Condições Especificadas


- No recebimento da amostra constatou-se que pelo menos um ensaio estava com prazo para início da realização da análise excedido. Esse desvio pode ou não impactar no(s) resultado(s) do(s) ensaio(s). A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.
- Coliformes Totais (100 mL)
- Cor Aparente
- Escherichia coli (100 mL)
- Turbidez

**Chave de Validação: 202f443ea3b44efcb1d6a3920d4c31b4**

A validação deste documento pode ser realizada em: [controlanalises.mylmsportal.cloud](http://controlanalises.mylmsportal.cloud).



**Gian Pietro Benevento**  
CRQ 16300433  
Gerente da Qualidade  
Assinatura digital



**Thayana Alves Mattos**  
CRQ 16300183  
Gerente Técnico  
Assinatura digital