

Data de Publicação: 18/08/2026

| Identificação Conta                                                                         |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta: Prefeitura Municipal de Aripuanã                                                     | CPF/CNPJ: 03.507.498/0001-71                                                                                    |
| Endereço: Av. São Francisco de Assis,128 - Centro - Aripuanã - Mato Grosso - CEP: 78325-000 | Proposta Comercial: 5761/2026.1                                                                                 |
| Conta Relacionada: Daiane Santos                                                            | Telefone: 31 9209-0726                                                                                          |
| Amostra Id: 597635 - Água Potável - Item 3 - Rodoviária de Aripuanã                         |                                                                                                                 |
| Matriz: Água                                                                                |                                                                                                                 |
| Data Coleta: 05/08/2026                                                                     | Data Recebimento: 07/08/2026                                                                                    |
| Cloro Residual Livre: 1,23mgCl <sub>2</sub> /L                                              | Localização GPS: Lat : -10°0'47" / Long : -59°26'39"                                                            |
| Tipo de Amostragem (Simples/Composta): Simples                                              | Técnico de Amostragem: Daiane do Santos                                                                         |
| Responsável pelo Acompanhamento: Diego do Santos                                            | Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Ensolarado                                                     |
| Chuva nas últimas 24 horas : Sim                                                            | Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente                                                          |
| Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 10,50                                      | Desvios das Condições Especificadas: Prazo excedido de análises e temperatura de recebimento acima dos padrões. |

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021\_ Água p/ Consumo Humano.


| Control Analises - Control - CRL 1190 |         |          |           |                   |            |                    |
|---------------------------------------|---------|----------|-----------|-------------------|------------|--------------------|
| Parâmetros                            | Unidade | LQ/Faixa | Resultado | Método Referência | Legislação | Data de Realização |
| Coliformes totais (100 mL)            | -       | -        | Ausentes  | SMWW 9221D        | Ausentes   | 07/08/2026         |
| Cor Aparente                          | U.C.    | 0,91     | 2,50      | SMWW 2120E        | ≤ 15       | 07/08/2026         |
| Escherichia coli (100 mL)             | -       | -        | Ausentes  | SMWW 9221D        | Ausentes   | 07/08/2026         |
| Turbidez                              | NTU     | 0,42     | 1,12      | SMWW 2130B        | ≤ 5        | 07/08/2026         |

**Declaração de conformidade**

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

**Notas**

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (\*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.



**Desvio das Condições Especificadas**

- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

**Desvio das Condições Especificadas**

- No recebimento da amostra constatou-se que pelo menos um ensaio estava com prazo para início da realização da análise excedido. Esse desvio pode ou não impactar no(s) resultado(s) do(s) ensaio(s). A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.
- Coliformes Totais (100 mL)
- Escherichia coli (100 mL)

**Chave de Validação: 4e305c94f87c4e79b32690dd445c8a84**

A validação deste documento pode ser realizada em: [controlanalises.mylimsportal.cloud](https://controlanalises.mylimsportal.cloud).

Data de Publicação: 18/08/2026

| Identificação Conta                                                                         |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta: Prefeitura Municipal de Aripuanã                                                     | CPF/CNPJ: 03.507.498/0001-71                                                                                    |
| Endereço: Av. São Francisco de Assis,128 - Centro - Aripuanã - Mato Grosso - CEP: 78325-000 | Proposta Comercial: 5761/2026.1                                                                                 |
| Conta Relacionada: Daiane Santos                                                            | Telefone: 31 9209-0726                                                                                          |
| Amostra Id: 597635 - Água Potável - Item 3 - Rodoviária de Aripuanã                         |                                                                                                                 |
| Matriz: Água                                                                                |                                                                                                                 |
| Data Coleta: 05/08/2026                                                                     | Data Recebimento: 07/08/2026                                                                                    |
| Cloro Residual Livre: 1,23mgCl2/L                                                           | Localização GPS: Lat : -10°0'47" / Long : -59°26'39"                                                            |
| Tipo de Amostragem (Simples/Composta): Simples                                              | Técnico de Amostragem: Daiane do Santos                                                                         |
| Responsável pelo Acompanhamento: Diego do Santos                                            | Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Ensolarado                                                     |
| Chuva nas últimas 24 horas : Sim                                                            | Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente                                                          |
| Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 10,50                                      | Desvios das Condições Especificadas: Prazo excedido de análises e temperatura de recebimento acima dos padrões. |

**Legislação:** Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021\_ Água p/ Consumo Humano.

| Control Analises |         |          |           |                   |            |                    |
|------------------|---------|----------|-----------|-------------------|------------|--------------------|
| Parâmetros       | Unidade | LQ/Faixa | Resultado | Método Referência | Legislação | Data de Realização |
| pH               | -       | 2-12     | 6,98      | SMWW 4500-H+ B    | -          | 10/08/2026         |

**Declaração de conformidade**

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

**Notas**

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (\*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

**Desvio das Condições Especificadas**

- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não

atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

**Desvio das Condições Especificadas**

- No recebimento da amostra constatou-se que pelo menos um ensaio estava com prazo para início da realização da análise excedido. Esse desvio pode ou não impactar no(s) resultado(s) do(s) ensaio(s). A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.
- Coliformes Totais (100 mL)
- Escherichia coli (100 mL)

**Chave de Validação: 4e305c94f87c4e79b32690dd445c8a84**

A validação deste documento pode ser realizada em: [controlanalises.mylimsportal.cloud](https://controlanalises.mylimsportal.cloud).

