Relatório de Ensaio: 46569/2026.1.A

Este relatório de ensaio cancela e substitui o relatório 46569/2026.0.A

Control Laboratório, rua T, quadra 100, nº09 bairro Santa Cruz II CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cep:78077-035 (65)3625-6315

Ensaios ABNT NBR ISO/IEC 17025 CRL 1190

Data de Publicação: 21/09/2026

Identificação Conta	
Conta: Prefeitura Municipal de Aripuanã	**CPF/CNPJ:** 03.507.498/0001-71
Endereço: Av. São Francisco de Assis,128 - Centro - Aripuanã - Mato Grosso - CEP: 78325-000	**Proposta Comercial:** 5761/2026.1
Conta Relacionada: Daiane Santos	**Telefone:** 31 9209-0726

Amostra Id: 612095 - Água Superficial - Item 4 - Captação ETA Centro	
Matriz: Água Superficial	
Data Coleta: 08/09/2026	**Data Recebimento:** 10/09/2026
Localização GPS: -10°10'10" -59°27'59"	**Técnico de Amostragem:** Daiane dos Santos
Responsável pelo Acompanhamento: Diego Santos	**Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado):** Ensolarado
Chuva nas últimas 24 horas : Não	**Responsável pela amostragem (Control/Cliente):** Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 17,00	**Desvios das Condições Especificadas:** Temperatura de recebimento acima dos padrões.

Legislação: Resolução CONAMA nº 357 de 17 março de 2005 - Águas Doces - Classe 2

Control Analises - Control - CRL 1190

Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cianobactérias	cel/mL	1	51	SMWW 10200 C, D, E, F	≤ 50000	10/09/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem todos os padrões especificados na Resolução do CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, para água doce Classe II. A amostra apresentou: 2 cel/mL Chroococcus sp., 7 cel/mL Rhabdoderma sp., e 42 cel/mL Microcystis sp..

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas

- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Motivo da Revisão
Alteração dos Dados de Identificação da Conta.

Chave de Validação: c9c92e628aa74645bd5f9564f235c9e2

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylimsportal.cloud.

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital